
H8
H9
H10
H12
HC
HD
HE
HF
HG
HH
HJ
HK
HL
HM
HN
43.30
vano non accessibile
filtro a prova di fumo
USCITA
4 CANALETTA TIPO A
rampa a prova di fumo
LOCALE TECNICO
VASCA ANTINCENDIO 100m³
Vasca aperta 1m³ in acciaio zincato
DN 100
Spostamento a soffitto
Discesa dal piano superiore
Apertura di scarico su setto a filo pavimento 100x100 (massetto ribalzato con pendenza 0,3% verso foro di scarico)
P=0,3% PENDENZA PAVIMENTO
COMPARTO OVEST
COMPARTO EST
INGRESSO OVEST
INGRESSO
LOCALE CONTATORI
LOCALE A DISP.
4,5 CANALETTA TIPO A
Discesa da piano superiore DN110
Discesa di collegamento a stazione di sollevamento DN110
Stazione di sollevamento acque nere su basamento metallico 0x100cm
Salita a piano superiore ventilazione stazione di sollevamento DN110
Salita tubazione PEAD PE100 Dn160 al piano compagna e collegamento alla rete fognaria comunale acque nere (vedi tav. sottoserie40)
DEOLEATORE
VASCA DI SOLLEVAMENTO
Collegamento a tubazione Dn160 annegata nella fondazione
Annegato nella fondazione
Massetti ribalzati con pendenza 1% verso griglia di scarico
Creazione pozzetto a piano in corrispondenza del tubo ed in posizione da coordinare con i gruppi di pompaggio
Locale gruppi pompaggio
Tubazione Ø160 annegata nella fondazione
Tubazione Ø140 annegata nella fondazione
Pozzetto di ispezione
Tubazioni Ø160 e Ø125 annegate nella fondazione
Tubazioni Ø160 annegata nella fondazione
Platea di fondazione
Tubazione Ø160 annegata nella fondazione
Tubazione Ø125 annegata nella fondazione
Tubazione Ø160 annegata nella fondazione
Tubazione Ø160 annegata nella fondazione
Tubazione Ø160