



Comune di Parma

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E
ALL'IMPRESA E SUEI**

Parma, li 20/1/2014

Prot. Gen. n. 8799
2013 Class. VI/3.7/354
N.PRATICA VV.F.22046

Prog.280/13

**Gent.ma Sig.ra
TAGLIAVINI ISABELLA
Legale Rapp.te STU AREA
STAZIONE SPA
P.zza Meuccio Ruini 29/A
43126 PARMA**

**E p.c.
AI P.I.RAINIERI MICHELE
postacert@pec.rainieri.it**

Oggetto: Trasmissione documentazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.

Allegato alla presente lettera Vi trasmettiamo:

Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dai VV.F. alla valutazione del progetto.

Distinti saluti.

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

Illari Stefania

mf/

Il Direttore del Settore

Dr. Elbra Raffa



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PARMA

Via Chiavari, 11/b ☎ 0521 953211 ☒ 0521953263

E-mail: comando.parma@vigilfuoco.it

Posta Certificata: com.parma@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione ☎ **0521 291111**

VS. PROT. n. 7/354/2013



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-PR

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n.- 00000420 del 16-01-2014

Spett. SUAP DI PARMA
LARGO TORELLO DE STRADA, 11/A
43100 PARMA

Al Signor Sindaco del Comune di PARMA

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI – VALUTAZIONE PROGETTO
Pratica VV.F. n° 22046 PROG. 280/2013
Ditta AREA STAZIONE SPA - SOC. DI TRASFORMAZ. URBANA (EDIFICIO H)
ATTIVITA': 75.4.C 73.2.C Allegato I D.P.R. 151/2011
Ubicata in AREA STAZIONE F.S. EX BOSCHI
43100 PARMA

Con riferimento all'istanza di Valutazione Progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, presentata in data 14.11.2013 dal titolare dell'attività indicata in oggetto, valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario DVD ARCH. PAOLO CICIONE, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla conformità dello stesso, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

- 1) La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite; qualsiasi variante al medesimo dovrà essere sottoposta, in forma progettuale, ad approvazione ai fini della sicurezza prima della sua realizzazione;
- 2) Per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto, dovrà essere comunque integralmente attuato quanto disposto da: DM 01/02/1986; DM 09/03/2007; DM 15/09/2005; DM 13/07/2011;
- 3) Gli impianti dovranno essere installati a regola d'arte, nel rispetto delle norme di buona tecnica (in particolare, le norme CEI, UNI-CIG, UNI), in conformità a quanto previsto dalla L. 186/68, dal DPR 462/2001 e dal D.M. n° 37 del 22/01/2008 (G.U. n. 61 del 12/03/2008) come dovrà risultare dalle certificazioni tecniche.
- 4) una frazione della superficie di ventilazione, non inferiore a 0,003 m² per metro quadrato di pavimento, deve essere completamente priva di serramenti.

Al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando, istanza, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs 08/03/2006 n. 139 mediante segnalazione certificata di inizio attività.

Tale istanza dovrà essere redatta e corredata in conformità a quanto previsto dal D.M. 07/08/2012 (art. 4 ed allegato II).

Il Comando VV.F. rilascerà all'interessato una ricevuta dell'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.


Si precisa che la visita tecnica sarà effettuata per le attività di cui all'allegato I categoria C del D.P.R. 151/11, e a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate per le attività di cui all'allegato I categorie A e B del succitato D.P.R.

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del D.P.R. 151/11 possono richiedere al Comando l'effettuazione delle visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.


La documentazione tecnica da allegare alla domanda di sopralluogo è quella prescritta dall'Allegato II al D.M. 07/08/2012.

Detta documentazione, deve essere redatta sui modelli Ministeriali, disponibili sul sito www.vigilfuoco.it, ed essere presentata completa, fascicolata e numerata.

Il Funzionario Istruttore
DVD ARCH. PAOLO CICIONE



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DOTT. ING. PAOLO MAURIZI)



PC